

Gniew, dnia : 8.11.2024 rok

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie udzielił pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymawa, gmina Gniew.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. określił warunki techniczne jakie należy spełnić podczas przyłączania nieruchomości w miejscowości Tymawa, gmina Gniew do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze warunki dotyczą nieruchomości objętych projektem budowlano-wykonawczym, który zakładał wprowadzenie do działki przyłącza kanalizacyjnego:

1. Należy połączyć budynek mieszkalny ze studnią przyłączeniową zlokalizowaną na terenie nieruchomości przyłączanej.
2. Podłączenie należy wykonać z rury PVC fi 160 mm. Twardość rury w terenach zielonych o współczynniku SN4, w drogach dojazdowych SN8.
3. Rury należy układać z zachowaniem odpowiedniego spadku tj. od 0,5 do 2,0%.
4. Rury należy układać z zachowaniem odpowiedniej podsypki (10cm) i obsypki piaskowej (30cm).
5. W miejscach załamania trasy rurociągu łączącego budynek ze studnią nie należy stosować kształtek kolanowych 90°.
6. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać z pominięciem istniejących zbiorników bezodpływowych (szamb).
7. Prace podłączeniowe można wykonać we własnym zakresie lub zlecając ich realizację firmie specjalizującej się w usługach wod-kan.
8. Gotowe przyłącze kanalizacyjne należy zgłosić do odbioru przez tutejszy Zakład Wodociągów i Kanalizacji pod nr tel.: 513 016 417 lub e-mail: k.tonklewicz@inwest-kom.pl
9. Po realizacji prac podłączeniowych, należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.
10. Po pozytywnym odbiorze wykonanego przyłącza należy podpisać stosowną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Poprzednia umowa zostanie zasąpiona nową.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne!